

广东省航道局文件

粤航道〔2017〕502号

广东省航道局关于在东江建设博罗县泰美镇 盘沱水厂及供配水管网工程涉及 航道通航有关问题的复函

博罗县水务工程建设管理中心：

你单位关于建设博罗县省级贫困村、村村通自来水工程—泰美镇盘沱水厂及供配水管网工程的航道行政审批申请书及附件资料已收悉。根据航道管理相关法律法规和标准、规范，结合该工程《航道通航条件影响评价报告》和专家评审意见，经研究，函复如下：

一、工程平面位置

同意你单位在东江右岸公庄河河口下游约 1.2 公里处建设取水工程，取水工程包括取水泵站、取水管道、取水头部，设计

最大取水量为 30000 立方米/天，瞬时最大取水流量为 0.651 立方米/秒。以广东省东江航道局东江航标与测绘所 2017 年 7 月施测的 1:1000 拟建工程航道水深测量图为依据，A、B、C、D 等 4 点连线为工程的平面位置，工程在设计与施工时均不得超越以上批复的各控制点的连线范围（详见附件 1）。

二、航道安全保障措施

（一）为确保工程自身和船舶航行安全，你单位须在施工期和营运期，遮蔽射向主航道的光线，按国家有关规定设置施工期和营运期的助航标志并负责维护管理，所需费用由你单位承担。根据《广东省航标管理办法》的规定，设置航标前，你单位应到东江航道局办理有关审批手续。

（二）工程施工时，取水头部顶部高程不得高于 16.44 米（1985 国家高程基准，详见附件 2）。

（三）工程竣工验收前，你单位应及时清除影响航道通航条件的临时设施及其残留物，并向东江航道局报送工程平面位置复测资料、扫床资料、专用航标设置和竣工图纸等竣工资料，经东江航道局验收工程建设符合批复要求后，由东江航道局按规定发布航道通告。

（四）工程投入使用后，取水口的最大取水量、瞬时流量必须控制在本批复的范围内，以免对工程河段的航道水深和水流条件造成不良影响。如因发展需要扩大取水量时，应向我局重新申报。

（五）工程建设活动不得危及航道安全。工程施工期和营运

期，你单位不得从事任何危害航道通航安全的行为。

三、其他事项

（一）工程建设涉及航道的监督检查工作由东江航道局负责。根据《广东省航道管理条例》的规定，工程施工前 20 日，施工单位须到东江航道局办理通航水域水上、水下施工作业审批手续，并同时办理航道通告发布手续。工程施工放线、竣工验收等，应通知东江航道局派员参加。

（二）工程自本批文印发之日起 3 年内未开工建设，文件将自动失效。许可期限内无法开工、需要继续建设的，须在本批文有效期届满 30 日前书面向我局申请延期。逾期或涉及通航事宜有重大调整的，须按规定重新办理审批手续。

（三）工程建设涉及的其他行政审批事宜，请到有关部门联系办理。

- 附件：1. 拟建工程航道水深测量图（1:1000）1 份
2. 取水泵站纵断面图（1:100）1 份



公开方式：主动公开

抄送：东江航道局。

广东省航道局办公室

2017年10月27日印发
