

广东省航道局文件

粤航道〔2017〕554号

广东省航道局关于在顺德水道建设乐从、 龙江水厂取水口工程涉及航道通航 有关问题的复函

广东顺控供水资源整合建设有限公司：

你单位关于建设乐从、龙江水厂取水口迁建项目顺德水道取水口工程的航道行政审批申请书及附件资料已收悉。根据航道管理相关法律法规和标准、规范，结合该工程《航道通航条件影响评价报告》和专家评审意见，经研究，函复如下：

一、工程平面位置

同意你单位在顺德水道龙江二桥上游左岸约 2.4 公里处建设取水口工程，设计最大取水量为 60 万立方米/天，瞬时最大取

水流量为 7.28 立方米/秒。以广东省佛山航道局禅城航标与测绘所 2017 年 5 月施测的 1:2000 拟建工程航道水深测量图为依据，A、B、C、D 等 4 点连线为取水口工程的平面位置，工程在设计与施工时均不得超越以上批复的各控制点的连线范围（详见附件）。

二、航道安全保障措施

（一）为确保工程自身和船舶航行安全，你单位须在施工期和营运期，遮蔽射向主航道的光线，按国家有关规定设置施工期和营运期的助航标志并负责维护管理，并对受影响的 14[#]过河标进行迁建，所需费用由你单位承担。根据《广东省航标管理办法》的规定，设置、调整航标前，你单位应到佛山航道局办理有关审批手续。

（二）工程竣工验收前，你单位应及时清除影响航道通航条件的临时设施及其残留物，并向佛山航道局报送工程平面位置复测资料、扫床资料、专用航标设置和竣工图纸等竣工资料，经佛山航道局验收工程建设符合批复要求后，由佛山航道局按规定发布航道通告。

（三）工程投入使用后，取水口的最大取水量、瞬时流量必须控制在本批复的范围内，以免对工程河段的航道水深和水流条件造成不良影响。如因发展需要扩大取水量时，应向我局重新申报。

(四) 工程建设活动不得危及航道安全。工程施工期和营运期，你单位不得从事任何危害航道通航安全的行为。

三、其他事项

(一) 工程建设涉及航道的监督检查工作由佛山航道局负责。根据《广东省航道管理条例》的规定，工程施工前 20 日，施工单位须到佛山航道局办理通航水域水上、水下施工作业审批手续，并同时办理航道通告发布手续。工程施工放线、竣工验收等，应通知佛山航道局派员参加。

(二) 工程自本批文印发之日起 3 年内未开工建设，文件将自动失效。许可期限内无法开工、需要继续建设的，须在本批文有效期届满 30 日前书面申请办理延期。逾期或涉及通航事宜有重大调整的，须按规定重新办理审批手续。

(三) 工程建设涉及的其他行政审批事宜，请到有关部门联系办理。

附件：拟建工程航道水深测量图（1:2000）1 份



公开方式：主动公开

抄送：佛山航道局。

广东省航道局办公室

2017年11月21日印发
